



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TORUNIU**

Znak sprawy: N.HŚ.5224.3.8.4.2022

Toruń, dnia 12.02.2022 r.
Egz. nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 28
w TORUNIU

Wpłynęło dn 1.02.2022

28.02.22 podpis
r

**Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 28
ul. Przy Skarpie 13
87-100 Toruń**

**ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY DO KĄPIELI
NA KRYTEJ PŁYWALNI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28
W TORUNIU PRZY UL. PRZY SKARPIE 13
ZA 2021 ROK**

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 z późn. zm.), na podstawie wyników badań próbek wody, pobranych i zbadanych w 2021 r. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Toruniu oraz na podstawie analizy wyników badań, przeprowadzonych przez Państwa jako zarządzających pływalnią, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu dokonał rocznej oceny jakości wody do kąpielii na krytej pływalni Szkoły Podstawowej Nr 8 w Toruniu przy ul. Przy Skarpie 13, która przedstawia się następująco:

1. W ramach kontroli wewnętrznej nadzór nad jakością wody do kąpielii na krytej pływalni Szkoły Podstawowej Nr 28 w Toruniu przy ul. Przy Skarpie 13 prowadzony był zgodnie z harmonogramem ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Toruniu. Z parametrów mikrobiologicznych oznaczano: *Escherichia coli* w 100 ml wody, *Pseudomonas aeruginosa* w 100 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 36°C po 48 godz. w 1 ml wody, *Legionellę sp.* w 100 ml wody. Z parametrów fizykochemicznych oznaczano: mętność, chloroform, Σ THM, azotany, utlenialność.

Zarządzający pływalnią w ramach prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody do kąpielii zbadał 40 prób. W pobranych próbach **nie stwierdzono** przekroczeń parametrów mikrobiologicznych, jak i fizyko-chemicznych.

Przeprowadzono również badania **cieplej wody z natrysku w szatni męskiej**, w którym **nie stwierdzono pałeczek Legionella sp.**

Badania wody na pływalni do końca października 2021 r. realizowało akredytowane laboratorium Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Łędzinie przy ul. Łędzińskiej 8. Od listopada 2021 r. badania wody na pływalni realizuje akredytowane

Laboratorium Badawcze ANCHEM Piotr Bańkiewicz z/s w Brodnicy przy ul. Korczaka 2. W ramach wykonywanych badań stosowane były metodyki referencyjne analiz spełniające wymagania załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 z późn. zm.).

2. W ramach prowadzonego **nadзору** przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu do badań laboratoryjnych pobrano **4** próby wody z pływalni. Próby pobrano z niecki, systemu cyrkulacji oraz natrysku. Próby wody przebadane zostały w zakresie mikrobiologicznym i fizyko-chemicznym.
W **1** próbie stężenie **chloroformu** wynosiło **0,049 mg/l**, przy dopuszczalnym stężeniu **0,03 mg/l**. W pobranych próbach **nie stwierdzono** przekroczeń parametrów mikrobiologicznych.

Przeprowadzono także badanie **cieplej wody z natrysku w szatni damskiej**, w którym **nie stwierdzono pałeczek Legionella sp.**

3. Na podstawie analizy pobranych próbek wody wynika, że **jakość wody** na pływalni **okresowo nie spełniała** wymagań **fizyko-chemicznych** określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 z późn. zm.). W wyniku podjętych przez zarządzającego pływalnią działań naprawczych **uzyskano poprawę jakości wody** w tym zakresie.
4. Na pływalni w analizowanym okresie prowadzono prawidłowo, zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 z późn. zm.), bieżącą obserwację jakości wody. Z dokumentacji wynika, że w ocenianym okresie nie stwierdzono wystąpienia incydentów kałowych lub wymiotnych w nieckach basenowych.
5. Użytkownicy pływalni poinformowani byli o ostatniej zbiorczej rocznej ocenie jakości wody dokonanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz informowani byli na bieżąco o wynikach badań jakości wody do kąpieli. Powyższe informacje umieszczone były na tablicy informacyjnej w budynku pływalni i stronie internetowej pływalni.


Wyk. w 2 egz.

Otrzymują:

- ① Adresat – egz. nr 1
2. a/a AD – egz. nr 2

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

w Toruniu


Ewa Nowak-Wasicka