

HARMONOGRAM BADANIA WODY NA PŁYWALNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 W TORUNIU

PARAMETR	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MIEJSCE POBRANIA PRÓBK	MIESIĄC/ROK 2023												UWAGI
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
ESCHERICHIA COLI (W 100 ML)	1 X / MIESIĄC	WODA Z CYRKULACJI	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	
	2 X / MIESIĄC	WODA Z NIECKI BASENU	2X	2X	2X	2X	2X	2X	2X	2X	2X	2X	2X	2X	
PSEUDOMONAS AERUGINOSA (W 100 ML)	1 X / MIESIĄC	WODA Z CYRKULACJI	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	
	2 X / MIESIĄC	WODA Z NIECKI BASENU	2X	2X	2X	2X	2X	2X	2X	2X	2X	2X	2X	2X	
OGÓLNA LICZBA MIKROORGANIZMÓW 36±OC PO 48H W 1 ML	1 X / MIESIĄC	WODA Z CYRKULACJI	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	
		WODA Z NIECKI BASENU	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	
LEGIONELLA SP.	4 X / ROK	WODA Z CYRKULACJI	1 X			1 X			1 X			1 X			
LEGIONELLA SP. W 100 ML	1 X / ROK	PRÓBKA WODY Z NATRYSKÓW	Nie dotyczy – badanie kontrolne z natrysków w 2025 r (załącznik nr 3 B Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r - Częstotliwość pobierania próbek wody z natrysków)												
CHLOROFORM	1 X / KWARTAŁ	WODA Z CYRKULACJI	1 X			1 X			1 X			1 X			
		WODA Z NIECKI BASENU	1 X			1 X			1 X			1 X			
MĘTNOŚĆ	1 X / KWARTAŁ	WODA Z CYRKULACJI	1 X			1 X			1 X			1 X			

	1 X / MIESIĄC	WODA Z NIECKI BASENU	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	
Σ THM (SUMA TRICHLOROMETANU, BROMODICHLOROMETANU, DIBROMOCHLOROMETANU, TRIBROMOMETANU)	1 X /KWARTAŁ	WODA Z NIECKI BASENU	1 X			1 X			1 X			1 X			
		WODA Z CYRKULACJI	1 X			1 X			1 X			1 X			
GLIN	JEŻELI WYSTĄPIĄ PROBLEMY Z MĘTNOŚCIĄ WODY	PO FILTRACJI LUB KOAGULACJI													
ŻELAZO	JEŻELI WYSTĄPIĄ PROBLEMY Z MĘTNOŚCIĄ WODY	PO FILTRACJI LUB KOAGULACJI													
AZOTANY	1 X /KWARTAŁ	WODA Z CYRKULACJI	1 X			1 X			1 X			1 X			
		WODA Z NIECKI BASENU	1 X			1 X			1 X			1 X			
UTLENIALNOŚĆ	1 X / MIESIĄC	WODA Z CYRKULACJI	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	
		WODA Z NIECKI BASENU	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28

mgr Karolina Ciechowska-Neumann