



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TORUNIU**

Znak sprawy: N.HŚ.5224.3.8.3.2024

Toruń, dnia 09.02.2024 r.

Egz. nr 1

**Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 28
ul. Przy Skarpie 13
87-100 Toruń**

**ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY DO KĄPIELI
NA KRYTEJ PŁYWALNI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28
W TORUNIU PRZY UL. PRZY SKARPIE 13
ZA 2023 ROK**

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230), na podstawie wyników badań próbek wody, pobranych i zbadanych w 2023 r. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Toruniu oraz na podstawie analizy wyników badań, przeprowadzonych przez Państwa jako zarządzających pływalnią w ramach kontroli wewnętrznej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu dokonał rocznej oceny jakości wody do kąpieli na krytej pływalni Szkoły Podstawowej Nr 28 w Toruniu przy ul. Przy Skarpie 13, która przedstawia się następująco:

1. W ramach kontroli wewnętrznej nadzór nad jakością wody do kąpieli na krytej pływalni Szkoły Podstawowej Nr 28 w Toruniu przy ul. Przy Skarpie 13 prowadzony był zgodnie z harmonogramem ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Toruniu. Z parametrów mikrobiologicznych oznaczano: *Escherichia coli* w 100 ml wody, *Pseudomonas aeruginosa* w 100 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 36°C po 48 godz. w 1 ml wody, *Legionellę sp.* w 100 ml wody. Z parametrów fizykochemicznych oznaczano: mętność, chloroform, Σ THM, azotany, utlenialność.

W ramach prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody do kąpieli zbadano **44** próby.

W pobranych próbach wody **nie stwierdzono** przekroczeń parametrów mikrobiologicznych.

W **2** próbach wody z systemu cyrkulacji stwierdzono przekroczenia parametrów fizykochemicznych - **mętności** o wartości **0,4 NTU**, przy dopuszczalnej wartości **0,3 NTU** oraz **chloroformu** o stężeniu **0,084 mg/l**, przy dopuszczalnym stężeniu **0,03 mg/l**.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W TORUNIU

ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń

sekretariat psse.torun@sanepid.gov.pl; www.gov.pl/psse-torun

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się pod adresem: www.gov.pl/psse-torun/klauzula-informacyjna