

Toruń, dn. 05.06.2024r.

SP28.271.6.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szkoła Podstawowa Nr 28 w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na wymianę dwóch rozdzielnic elektrycznych na terenie szkoły

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł prowadzone poza przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022, r. poz. 1710)

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28
Im. prof. H. Arctowskiego
ul. Przy Skarpie 13
87 – 100 Toruń
Tel.: 56 648-61-20

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wymiana dwóch rozdzielnic elektrycznych w budynku szkoły. Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania obróbek budowlanych (zabudowa, szpachlowanie, malowanie ściany) oraz wykonanie pomiarów elektrycznych skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i izolacji przewodów podłączanych do rozdzielnic po zakończeniu prac.

Rozdzielnice jak i zastosowane aparaty winny posiadać atesty, certyfikaty dopuszczające stosowanie na rynku europejskim.

Oferent winien dać na całość wykonanych prac gwarancję 60 miesięcy.

Obwody w rozdzielnicach powinny być opisane wg wskazań Zamawiającego.

III. ZAWARTOŚĆ OFERTY – OFERTA MUSI ZAWIERAĆ:

1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Cena ofertowa zadania (cena netto + VAT) powinna zawierać:
 - wartość robót wynikających z przedmiarów robót,
 - koszty wszystkich robót nieuwzględnionych w w/w dokumentach, a bez których robót wykonanie zadania byłoby niemożliwe.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Kopię opłaconej polisy OC.
5. Kopię uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, a także osobami

zdolnymi do wykonania prac oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 24.06. – 02.08.2024r.

Odłączenie prądu związane z wymianą rozdzielnic może nastąpić po godz. 15:00 po godzinach pracy działu administracji lub w soboty od godz. 7:00. Godziny rozpoczęcia i zakończenia prac w dniach wolnych należy uzgodnić z Zamawiającym.

Pozostałe prace niezakłócające funkcjonowania szkoły, związane z wymianą rozdzielnic (niewymagające wyłączenia napięcia) można wykonać w dni robocze w godzinach 8:00 – 17:00.

V. TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie (osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera) w siedzibie Zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 w Toruniu; ul. Przy Skarpie 13 **do dnia 20 czerwca 2024 r.** w sekretariacie szkoły z zaznaczeniem „Oferta na: Rozdzielnice elektryczne” lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kierownik@sp28.torun.pl w tytule wpisując „Oferta – Rozdzielnice elektryczne”.
2. W przypadku złożenia oferty e - mailem, oferta powinna być zapisana w formacie PDF z widocznym podpisem i pieczęcią Wykonawcy.
3. Ofertę złożoną pisemnie po terminie zwraca się niezwłocznie bez otwierania.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w formularzu ofertowym – załącznik nr 1
2. Cena podana w ofercie ma charakter ryczałtowy. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględnić wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz pełen zakres robót, usług określonych w dokumentacji, łącznie z transportem i utylizacją zdemontowanych materiałów.
3. Cena musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Kryterium oceny ofert:

CENA: 100 %

$$C = \frac{\text{najniższa cena brutto z badanych ofert}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt}$$

VII. WARUNKI PŁATNOŚCI

Przelew nastąpi w ciągu 14 dni od daty doręczenia faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany bez uwag protokół odbioru robót.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE:

- 1 Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

- 2 Niniejsze zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
- 3 W przypadku, gdy cena ofert przekroczy wartość środków zabezpieczonych na ten cel, wybór ofert może zostać unieważniony lub mogą zostać przeprowadzone dodatkowe negocjacje cenowe.
- 4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny oraz bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
- 5 Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
- 6 W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną i wyboru oferty jako najkorzystniejszej, oferent zostanie poproszony o złożenie dokumentów w formie papierowej, co stanowi warunek zawarcia umowy z oferentem.
- 7 Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy lub niedostarczenie wymaganych dokumentów do podpisania umowy w terminie, zostanie uznane za uchylenie się od jej podpisania. Zamawiający wybierze wówczas kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
- 8 Każdy z Wykonawców powinien dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia (w tym w szczególności w przedmiarach robót dołączonych do niniejszego zapytania, występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, czy pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) - należy przyjąć, że służy to określeniu parametrów technicznych, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych lub lepszych.

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z wykonawcami jest -
Kierownik gospodarczy, tel.: 56 648-61-20

Załączniki:

- formularz ofertowy
- przedmiar robót

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28

mgr Karolina Ciechowska-Neumann

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informujemy, że Administratorem przetwarzanych w placówce danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 28 im. prof. Henryka Arctowskiego w Toruniu, zwanym dalej Szkołą z siedzibą w Toruniu, ul Przy Skarpie 13, e-mail: sp28torun@sp28.edu.torun.pl tel. 56 648 64 77. Dane kontaktowe **Inspektora Ochrony Danych:** e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl, tel. 56 611-89-92. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Szkole oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego. Dane osobowe będą przechowywane w Szkole przez okres 5 lat i mogą być udostępniane wydziałom Urzędu Miasta Torunia odpowiednio jako przedstawicielom organu prowadzącego szkołę oraz instytucjom upoważnionym do przeprowadzania kontroli w jednostkach sektora publicznego.

Prawa osób fizycznych związane z przetwarzaniem danych

- ✓ prawo do wglądu do swoich danych,
- ✓ do zmiany, aktualizowania, prostowania swoich danych osobowych przetwarzanych w szkole,
- ✓ do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania; skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;
- ✓ do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- ✓ prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli dane nie są niezbędne do realizacji celów, dla których dane zostały pozyskane.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w procesach przetwarzania danych osobowych w Szkole, osoby fizyczne mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie 00-193, ul. Stawki 2

Formularz ofertowy

.....

 (nazwa , adres , NIP Wykonawcy, tel., e-mail)

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na roboty budowlane polegające na wymianie rozdzielnic elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 28 składamy niniejszą ofertę.

1. Oferujemy realizację zamówienia w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia:
 za kwotę brutto..... zł,
 (słownie.....złotych)
 podatek VAT% wynosi.....zł
 (słownie złotych)
 kwota nettozł
 (słowniezłotych)
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
3. Udzielimy gwarancji na okres miesięcy od daty odbioru końcowego. Okres gwarancji równy jest okresowi rękojmi.
4. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, przez cały okres trwania umowy, tj. od daty zawarcia umowy do przewidywanego terminu odbioru końcowego przedmiotu umowy, zobowiązujemy się posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę w wysokości, co najmniej do wysokości ceny oferty brutto.
5. Oświadczamy, że będziemy przestrzegać szczegółowych wytycznych i wymagań dotyczących realizacji robót, zgodnie z przepisami BHP.
6. Oświadczamy, że w zaoferowanej cenie brutto za realizację zamówienia zawarte są wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z należyтым wykonaniem umowy.
7. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie do
8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.

.....
 (miejscowość, data)

.....
 (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
 woli w imieniu Wykonawcy)

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rozdzielnice SP-28					
1 Rozdzielnica nr 1 (przy pokoju nr 100)					
1	d.1 kalk. własna	Demontaż istniejącej rozdzielnicy wnekowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	d.1 KNNR 5 0405-06	Montaż nowej szafy rozdzielczej o wym. 100 x 50cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	d.1 KNNR 5 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	d.1 KNNR 5 0407-02	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	d.1 KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
6	d.1 kalk. własna	Wykonanie połączeń wewnętrznych i uruchomienie rozdzielni	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	d.1 KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		6	pomiar	6.000	
				RAZEM	6.000
8	d.1 KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
9	d.1 kalk. własna	Poprawki budowlane – malarskie ściany po wymianie rozdzielnicy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Rozdzielnica nr 2 (przy wejściu na salę gim.)					
10	d.2 kalk. własna	Demontaż istniejącej rozdzielnicy wnekowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	d.2 KNNR 5 0405-06	Montaż nowej szafy rozdzielczej o wym. 100 x 50cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	d.2 KNNR 5 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	d.2 KNNR 5 0407-02	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	d.2 KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
15	d.2 KNNR 5 0407-03	Montaż styczników sterowania wentylatorów	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	d.2 kalk. własna	Wykonanie połączeń wewnętrznych i uruchomienie rozdzielni	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	d.2 KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		6	pomiar	6.000	
				RAZEM	6.000
18	d.2 KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
19	kalk. własna	Poprawki budowlane – malarskie ściany po wymianie rozdzielnic	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000